

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Пермскому краю
614990, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 53а, тел. 8(342)258-40-02
11 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному району
617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, д. 23, тел. 8(34241)6-00-91

г. Чайковский

«15» апреля 2019 года

18 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 31

«29» марта 2019 г., «05» апреля 2019 г., «15» апреля 2019 г. по адресу/адресам:
адрес местонахождения: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, д. 37а;
адрес фактического осуществления деятельности: 617760, Пермский край, г. Чайковский,
ул. Мира, д. 37а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 31 от 12.03.2019 начальника 11 ОНПР по Чайковскому
городскому округу и Еловскому муниципальному району УНПР ГУ МЧС России по Пермскому
краю Кокорина К.Н.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должности
руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о
проведении проверки)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

Государственного бюджетного учреждения Пермского края «Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями» г. Чайковского

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«29» марта 2019 года с 10 ч 00 мин до 12 ч 00 мин. Продолжительность 2 ч 00 мин.

«05» апреля 2019 года с 10 ч 00 мин до 11 ч 00 мин. Продолжительность 1 ч 00 мин.

«15» апреля 2019 года с 17 ч 00 мин до 18 ч 00 мин. Продолжительность 1 ч 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня / 4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: 11 Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Чайковскому
городскому округу и Еловскому муниципальному району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (а):

Петухова Галина Евграфьевна, директор

11 ч 42 мин, 13.03.2019

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении проверки, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: - _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Васёв Дмитрий Витальевич, старший инспектор 11 ОНПР по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному району УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) должности (в случае, если имеется) экспертов и (или) наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовал (и): Петухова Галина Евграфьевна, директор ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского; Полтавская Ирина Владимировна, заместитель директора по АХЧ ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя (в случае, если имеется); присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3
1.	<p>Истек срок службы технических средств, входящих в состав пожарной автоматики, указанных в документации (Акт приема в эксплуатацию пожарной сигнализации от 21.11.2005).</p> <p>п. 61 Правил противопожарного режима в РФ. п. 1.10 РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт».</p>	<p>ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского, директор ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского Петухова Галина Евграфьевна</p>
2.	<p>В кабинете № 23 горизонтальное расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до близлежащих предметов (электросветильников) менее 0,5 м.</p> <p>п. 61 Правил противопожарного режима в РФ. п. 12.33 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования». п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».</p>	<p>ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского, директор ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского Петухова Галина Евграфьевна</p>
3.	<p>В кабинете № 24 горизонтальное расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до близлежащих предметов (электросветильников) менее 0,5 м.</p> <p>п. 61 Правил противопожарного режима в РФ. п. 12.33 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования». п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».</p>	<p>ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского, директор ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского Петухова Галина Евграфьевна</p>
4.	<p>В коридоре (№ 27 по экспликации к плану I этажа технического паспорта здания) горизонтальное расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до близлежащих предметов (электросветильников) менее 0,5 м.</p> <p>п. 61 Правил противопожарного режима в РФ. п. 12.33 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования». п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».</p>	<p>ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского, директор ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского Петухова Галина Евграфьевна</p>
5.	<p>В коридоре (№ 7 по экспликации к плану II этажа технического паспорта здания) горизонтальное расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до близлежащих предметов (электросветильников) менее 0,5 м.</p>	<p>ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского, директор ГБУ ПК РЦДПОВ</p>

	<p>п. 61 Правил противопожарного режима в РФ. п. 12.33 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования». п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».</p>	<p>г. Чайковского Петухова Галина Евграфьевна</p>
6.	<p>В помещениях спелеокамеры (№ 6 по экспликации к плану I этажа технического паспорта здания) горизонтальное расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до близлежащих предметов (инженерное оборудование) менее 0,5 м.</p> <p>п. 61 Правил противопожарного режима в РФ. п. 12.33 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования». п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».</p>	<p>ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского, директор ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского Петухова Галина Евграфьевна</p>
7.	<p>В помещении (№ 16 по экспликации к плану I этажа технического паспорта здания) допущено размещение складского помещения, при этом дверь, установленная в перегородке, отделяющей помещение складского назначения от спального помещения, не соответствует противопожарным дверям 2-го типа.</p> <p>п. 1.82 СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения». п. 7.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». ч. 3 ст. 88, таб. 24 Федерального закона от 22.0.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 5.2.4, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».</p>	<p>ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского, директор ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского Петухова Галина Евграфьевна</p>
8.	<p>Для отделки пола в спальном помещении (№ 21 по экспликации к плану II этажа технического паспорта здания) применен материал (линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизоляционной подоснове) с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p> <p>п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ч. 7 ст. 134, табл. 3, Федерального закона от 22.0.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	<p>ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского, директор ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского Петухова Галина Евграфьевна</p>
9.	<p>Для отделки пола в коридорах (№ 7, № 14, № 15, № 23 по экспликации к плану II этажа технического паспорта здания) применен материал (линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизоляционной подоснове) с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p> <p>п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ч. 6 ст. 134, табл. 28, Федерального закона от 22.0.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	<p>ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского, директор ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского Петухова Галина Евграфьевна</p>
10.	<p>Для отделки пола в коридорах (№ 2, № 3, № 5, № 11, № 12, № 25 № 27 по экспликации к плану I этажа технического паспорта здания) применен материал (линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизоляционной подоснове) с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p> <p>п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ч. 6 ст. 134, табл. 28, Федерального закона от 22.0.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	<p>ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского, директор ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского Петухова Галина Евграфьевна</p>
11.	<p>В спальном помещении (№ 21 по экспликации к плану II этажа технического паспорта здания) уровень звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре менее 70 дБА.</p> <p>п. 61 Правил противопожарного режима в РФ. п. 3.16 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления</p>	<p>ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского, директор ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского Петухова Галина</p>

	<p>эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».</p> <p>п. 4.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».</p>	Евграфьевна
12.	<p>В помещении (№ 8 по экспликации к плану I этажа технического паспорта здания) в месте прохода трубы из полимерных материалов через перекрытие не установлена противопожарная муфта со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующим распространению пламени по этажам.</p> <p>п. 4.23 СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб».</p>	<p>ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского, директор ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского Петухова Галина Евграфьевна</p>
13.	<p>Ширина марша наружной лестницы (лестница 3-го типа), расположенной у наружной стены здания с восточной стороны (лит. А), менее 1,35 м (по факту 0,59 м).</p> <p>п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». п. 6.29 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 4.4.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>	<p>ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского, директор ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского Петухова Галина Евграфьевна</p>
14.	<p>Высота ступеней маршей наружной лестницы (лестница 3-го типа), расположенной у наружной стены здания с восточной стороны (лит. А), более 22 см (по факту 27 см).</p> <p>п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». п. 6.30* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>	<p>ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского, директор ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского Петухова Галина Евграфьевна</p>
15.	<p>Наружная лестница (лестница 3-го типа), расположенная у наружной стены здания с восточной стороны (лит. А), имеет ограждения высотой менее 1,2 м (по факту 0,92 м).</p> <p>п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». п. 6.30* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	<p>ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского, директор ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского Петухова Галина Евграфьевна</p>
16.	<p>Площадка наружной лестницы (лестницы 3-го типа), расположенной у наружной стены здания с восточной стороны (лит. А), находится не на одном уровне с эвакуационным выходом.</p> <p>п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». п. 6.30* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и</p>	<p>ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского, директор ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского Петухова Галина Евграфьевна</p>

	<p>сооружений».</p> <p>п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	
17.	<p>Ширина марша наружной лестницы (лестница 3-го типа), расположенной у наружной стены здания с западной стороны (лит. А1), менее 1,35 м (по факту 0,7 м).</p> <p>п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». п. 6.29 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 4.4.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>	<p>ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского, директор ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского Петухова Галина Евграфьевна</p>
18.	<p>Высота ступеней маршей наружной лестницы (лестница 3-го типа), расположенной у наружной стены здания с западной стороны (лит. А1), более 22 см (по факту 23 см).</p> <p>п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». п. 6.30* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>	<p>ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского, директор ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского Петухова Галина Евграфьевна</p>
19.	<p>Наружная лестница (лестница 3-го типа), расположенная у наружной стены здания с западной стороны (лит. А1), имеет ограждения высотой менее 1,2 м (по факту 0,92 м).</p> <p>п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». п. 6.30* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>	<p>ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского, директор ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского Петухова Галина Евграфьевна</p>
20.	<p>Площадка наружной лестницы (лестницы 3-го типа), расположенной у наружной стены здания с западной стороны (лит. А1), находится не на одном уровне с эвакуационным выходом.</p> <p>п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». п. 6.30* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	<p>ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского, директор ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского Петухова Галина Евграфьевна</p>
21.	<p>Ширина марша наружной лестницы (лестница 3-го типа), расположенной у наружной стены здания с западной стороны (лит. А), менее 1,35 м (по факту 0,63 м).</p> <p>п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом</p>	<p>ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского, директор ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского Петухова Галина Евграфьевна</p>

	<p>регулировании».</p> <p>п. 6.29 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».</p> <p>п. 4.4.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>	
22.	<p>Высота ступеней маршей наружной лестницы (лестница 3-го типа), расположенной у наружной стены здания с западной стороны (лит. А), более 22 см (по факту 27-29 см).</p> <p>п. 33 Правил противопожарного режима в РФ.</p> <p>ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».</p> <p>п. 6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».</p> <p>п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>	<p>ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского, директор ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского Петухова Галина Евграфьевна</p>
23.	<p>Наружная лестница (лестница 3-го типа), расположенная у наружной стены здания с западной стороны (лит. А), имеет ограждения высотой менее 1,2 м (по факту 0,92 м).</p> <p>п. 33 Правил противопожарного режима в РФ.</p> <p>ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».</p> <p>п. 6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».</p> <p>п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>	<p>ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского, директор ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского Петухова Галина Евграфьевна</p>
24.	<p>Площадка наружной лестницы (лестницы 3-го типа), расположенной у наружной стены здания с западной стороны (лит. А), находится не на одном уровне с эвакуационным выходом.</p> <p>п. 33 Правил противопожарного режима в РФ.</p> <p>ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».</p> <p>п. 6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».</p> <p>п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	<p>ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского, директор ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского Петухова Галина Евграфьевна</p>
25.	<p>Ширина эвакуационного выхода со второго этажа в свету на наружную лестницу (лестницу 3-го типа), расположенную у наружной стены здания с восточной стороны (лит. А), при числе эвакуирующихся более 15 человек, менее 1,2 м (по факту 0,64 м).</p> <p>п. 33 Правил противопожарного режима в РФ.</p> <p>ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».</p> <p>п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».</p> <p>п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	<p>ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского, директор ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского Петухова Галина Евграфьевна</p>
26.	<p>Ширина эвакуационного выхода со второго этажа в свету на наружную лестницу (лестницу 3-го типа), расположенную у наружной стены здания с западной стороны (лит. А), при числе эвакуирующихся более 15 человек, менее 1,2 м (по факту 0,69 м).</p>	<p>ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского, директор ГБУ ПК РЦДПОВ</p>

	<p>п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». п. 6.16 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	<p>г. Чайковского Петухова Галина Евграфьевна</p>
27.	<p>Ширина эвакуационного выхода со второго этажа в свету на наружную лестницу (лестницу 3-го типа); расположенную у наружной стены здания с западной стороны (лит. А1), при числе эвакуирующихся более 15 человек, менее 1,2 м (по факту 0,8 м).</p> <p>п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». п. 6.16 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	<p>ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского, директор ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского Петухова Галина Евграфьевна</p>
28.	<p>Ширина горизонтальных участков путей эвакуации по коридорам первого этажа (№ 2, № 3, № 5, № 11, № 12, № 25 по экспликации к плану I этажа технического паспорта здания), по которым могут эвакуироваться более 15 человек, менее 1,2 м (по факту от 0,9 м до 1,02 м).</p> <p>п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». п. 6.27 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 5.1.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	<p>ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского, директор ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского Петухова Галина Евграфьевна</p>
29.	<p>Ширина горизонтальных участков путей эвакуации по коридорам второго этажа (№ 7, № 14, № 15, № 23 по экспликации к плану II этажа технического паспорта здания), по которым могут эвакуироваться более 15 человек, менее 1,2 м (по факту от 0,96 м до 1,04 м).</p> <p>п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». п. 6.27 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 5.1.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	<p>ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского, директор ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского Петухова Галина Евграфьевна</p>
30.	<p>Двери на пути эвакуации через помещение (№ 18 по экспликации к плану I этажа технического паспорта здания) открываются не по направлению выхода из здания.</p> <p>п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». п. 6.17 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».</p>	<p>ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского, директор ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского Петухова Галина Евграфьевна</p>

	п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	
31.	<p>Ширина маршей лестницы в лестничной клетке (№ 31 и № 24 по экспликации к планам I и II этажа технического паспорта здания соответственно) менее 1,35 м (по факту 1,16 м)</p> <p>п. 33 Правил противопожарного режима в РФ. ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». п. 6.29 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 4.4.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>	<p>ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского, директор ГБУ ПК РЦДПОВ г. Чайковского Петухова Галина Евграфьевна</p>

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:

Васев
(подпись проверяющего)

Смирнов
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Журнал учета проверок индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Прилагаемые документы:

1. Копия проверочного листа (списка контрольных вопросов);
2. Копия свидетельства о поверке средства измерений от 06.09.2019 № 19/3701;
3. Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 15.04.2019 № 31/1/1;
4. Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 15.04.2019 № 31/1/2.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор 11 ОНПР по
Чайковскому городскому округу и
Еловскому муниципальному району
УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю



Д.В. Васёв

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

И.О. директора Смирнова Елены Анатольевны

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«15» 04 2019 г.

Смирнов

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Телефоны доверия: МЧС России 8(495) 400-99-99;
ГУ МЧС России по Пермскому краю 8(342) 258-40-02.